**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: № ПМ 39230061000206055116 от 10.05.2023**

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37, E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам**

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, телефон: 8 40161 6 71 64, E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

# ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 292/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка — детский сад №2 «Счастливое детство»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В соответствии с Планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области на 2023 г., в период с 14 ч. 00 мин. «17» мая 2023 года по 16 ч. 00 мин. «17» мая 2023 года

Ивановым Александром Юрьевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области – главным государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

Горбач Юлией Игоревной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведён профилактический визит здания и территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка — детский сад №2 «Счастливое детство», расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Советск, Гагарина, 17 А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующая МАДОУ ЦРР Д/С №2 «Счастливое детство» Ткачёва Е.Н.
Заведующая хозяйством МАДОУ ЦРР Д/С №2 «Счастливое детство» Рябкова О.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (заведующий: Ткачёва Е.Н.; заведующий хозяйством (ответственный за ПБ): Рябкова О.И.(удостоверение о повышении квалификации)), не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки. | п. 3; ч. 2 Приложения 3 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». | 30.11.2023 | |
| 2. | Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного. | п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее - ППР в РФ). | 30.11.2023 | |
| 3. | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. | п. 2 ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 4. | Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. | п. 54 ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 5. | Двери эвакуационных выходов наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на ключ). | п. 26 ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 6. | Извещатель пожарный ручной установлен в помещении здания (за пищеблоком) выше 1,5 м ±10 см. (по факту 1,9 м), что не соответствует требованию п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020. | ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ-123). | 30.11.2023 | |
| 7. | В помещениях (1 этаж: бухгалтерия и | п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123. | 30.11.2023 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | складское помещение пищеблока напротив) расположены по одному дымовому пожарному извещателю и одному тепловому пожарному извещателю, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020. | | | |
| 8. | Ручной пожарный извещатель в раздевалке группы «Капельки» установлен менее 0,75 м от других предметов в соответствии с п. 6.6.27 СП484.1311500.2020. | п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123. | 30.11.2023 | |
| 9. | В помещении теплового пункта эксплуатируются светильники со снятыми колпаками. | п. 35 «в» ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 10. | Эвакуационный выход ведет непосредственно наружу через каб. завхоза; | ч .3, ст. 89 ФЗ-123. | 30.11.2023 | |
| 11. | Наружные открытые лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации, не соответствуют требованиям (Протокол №03/03/2021/1 испытания наружных пожарных лестниц). | п. 17 «а» ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 12. | В помещении теплового пункта электропроводка (розетки), установлены на горючем основании. | п. 35 «з» ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 13. | В помещениях на путях эвакуации размещены предметы, препятствующие безопасной эвакуации (Группа «Веснушки»: в коридоре у выхода обувь и столик; Группа «Капельки»: коробка). | п. 27 «б» ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 14. | Допускается использование провода с видимыми нарушениями изоляции (Группа №5). | п. 35 «а» ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 15. | На дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для самозакрывания (2 этаж: правое и левое крыло, | п. 14 ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 16. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону не в соответствии с ГОСТ Р 31565-2012 табл. 2 п. 6 и п. 6.4 СП 6.13130.2021. | п. 1 ч .1, ст.6; ч .2, ст. 82 ФЗ-123. | 30.11.2023 | |
| 17. | Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки в соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 (правое крыло). | п. 1 ч .1, ст.6 ФЗ-123. | 30.11.2023 | |
| 18. | При открывании одной из дверей эвакуационного выхода отсутствует возможность свободной эвакуации людей через эвакуационный выход из другого помещения. | п. 27 ППР в РФ. | 30.11.2023 | |
| 19. | На территории детского сада отсутствует указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, | п. 48 ППР в РФ. | 30.11.2023 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.. | | | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МАДОУ ЦРР Д/С №2 «Счастливое детство» Ткачёва Е.Н. _____
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

«22» мая 2023 год

Иванов Александр Юрьевич – начальник
ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому,
Славскому и Советскому городским округам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области _____
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

«  » мая 2023 год

Горбач Юлия Игоревна – старший инспектор
ОНД и ПР по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому,
Славскому и Советскому городским округам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области _____
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

«22» мая 2023 год