


№ 39230041000107773162 от 21.09.2023



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Неманском, Славском
районах и г. Советске

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 792 г. Неман, ул. Победы, 12 « 12 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Константиновой Ириной Валериевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 2 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО",
238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Гагарина, д. 17А, ОГРН: 1023902002915, ИНН:
3911002079, дата регистрации 19.07.1999

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Ст.11.24 28 Федерального закона от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения»:

1. В соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», <...> на
территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м²
на одного ребенка, но не менее 20 м², песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые
навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью
применения. Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок.

установлено, что на территориях групповых площадок всех групп отсутствуют теневые навесы
2. В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» <...> , в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

В нарушение указанных требований. 12.10.2023 в ходе проведения профилактического визита установлено, что в старшей и подготовительных группах в туалетных комнатах установлено 3 унитаза для мальчиков и девочек без кабинок.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения:

ст. 11. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

1 п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части оборудования теневых навесов на территориях групповых площадок групп

2. п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части оборудования в туалетах старшей и подготовительной групп кабинок отдельно для мальчиков и девочек.

Срок – до 01.11.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 2 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО", 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Гагарина, д. 17А, ОГРН: 1023902002915, ИНН: 3911002079, дата регистрации 19.07.1999

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске по адресу: 238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д. 12 тел./факс: 8 (40162) 2-35-58 e-mail: nemanscs@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» августа 2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

И.В.Константинова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» октября 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Гагарина, д. 17А